



Minimumsspænding til viftemotor kan justeres på utvendig stillskruer på RPE

Dato	2010-02-02	Konstr./tegnst.	SEF/JH	Godkendt	Målestokk	1:1
<b>Skjema for AE med</b> <b>termostat og hastighetsreg.</b>						
Erstatning for:						Erstattet av:
<b>Thermo Bygvarme AS</b> <b>31002-1011</b>						<b>ESB</b>

Henvisning:  
s31001-1011 skjema for sammenk.AE-termostat SR101-hastighetsreg.